	Rapporto giornaliero: 3 Progressivo rapporto : 3 Numero allegati 0	n° Pagine
---	--	-----------

Azienda operante: Huberg S.a.s.
 Azienda richiedente: DIM Group
 Codice apparecchio utilizzato: VEICOLARE 14357 PEDONALE 9667
 Zona di ricerca: Vigodarzere
 Codice impianto di distribuzione: 34577201
 Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
 Operatore esterno: Zaramella Stefano
 Tipo di ricerca: Sistematica
 Esecuzione ricerca: Diurna
 Numero segnali rilevati: 0


Tragitti associati al rapporto

Comune	Zona	Velocità massima	cod. dispersione	bassa-Media/alta Pressione	Diametro Materiale	Materiale tubazioni Valore dispersione
Vigodarzere	VIA CAVINO	26		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA CHIESA	24		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA CIMITERO	25		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA FERMI	23		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA PALLADIO	25		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA S. FRANCESCO	26		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA SPINETTI	24		B.P.-M.P	PAD	0
Vigodarzere	VIA XXV APRILE	24		B.P.	PAD	0
Inizio missione 21/11/2017		Fine missione 22/11/2017				

Totale ispezionato veicolare B.P:MT
Totale ispezionato veicolare MP:MT

12.033,15
2,50

OPERATORE (Bertuzzi)


 Via Comares - 34030 Vigodarzere (UD)
 Tel. 0432 921111 - Fax 0432 921112
 P.01. I.V.A. n. 0151789040215

Totale complessivo

12.035,65