

		Rapporto giornaliero: 1	n° Pagine
		Progressivo rapporto : 1	
		Numero allegati 0	

Azienda operante: Huberg S.a.s.
 Azienda richiedente: DIM Group
 Codice apparecchio utilizzato: VEICOLARE 18451 PEDONALE 19541
 Zona di ricerca: Vigodarzere
 Codice impianto di distribuzione: 34577201
 Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
 Operatore esterno: Zaramella Stefano
 Tipo di ricerca: Sistematica
 Esecuzione ricerca: Diurna
 Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Comune	Zona	Velocità massima	cod. dispersione	bassa-Media/alta Pressione		Diametro Materiale	Materiale tubazioni Valore dispersione
Vigodarzere	PADRE LEOPOLDO	26		B.P.		PAD	0
Vigodarzere	VIA GORIZIA	24		B.P.-M.P		PAD	0
Vigodarzere	VIA ISONZO	25		B.P.		PAD	0
Vigodarzere	VIA PERARELLO	23		B.P.		PAD	0
Vigodarzere	VIA TERRAGLIONE	25		B.P.-M.P		PAD	0
Vigodarzere	VIA TERRAGLIONE	26		M.P.		ACCIAIO	0
Vigodarzere	VIA VOLTA	24		B.P.		PAD	0
Inizio missione 15/11/2021		Fine missione 15/11/2021					

Totale ispezionato veicolare B.P:MT	6.702,30
Totale ispezionato veicolare MP:MT	3.309,80
Totale complessivo	10.012,10

 OPERATORE (Orlando) Via Cavour, 15 - 41013 BOLLANDINA/BOZZEN
 Tel. 0471 904111 - Fax 0471 20 80 87
 Part. I.V.A./MwSt. Nr. 02279940215

