	Rapporto giornaliero:	1
	Progressivo rapporto	1
	Totale dispersioni	0


Azienda operante: HGS sas
 Azienda richiedente: DIM Group
 Codice apparecchio utilizzato: Veicolare Protheo IR 18451 pedonale Metrex2 7427
 Zona di ricerca: Vigodarzere
 Codice impianto di distribuzione: 34577201
 Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
 GPS: GPS U_Box-M8C integrato nel Protheo s.n 18451
 Tipo di ricerca: Sistematica
 Esecuzione ricerca: Diurna
 Gas di rete : Metano

Tragitti associati al rapporto

Tipo tragitto	Comune	Data	Civ.	cod. dispersione	Mt BP Pressione	Mt MP/AP ispezione	Velocità	Materiale tubazioni Valore dispersione
VIA ALFIERI	Vigodarzere	16/12/2019				202	26	0
VIA BARUCHELLA	Vigodarzere	16/12/2019			42	1904	24	0
VIA CIVIDALE	Vigodarzere	16/12/2019				175	25	0
VIA FORNACE	Vigodarzere	16/12/2019			557	882	23	0
VIA FOSCOLO	Vigodarzere	16/12/2019				164	25	0
VIA LEOPARDI	Vigodarzere	16/12/2019				137	26	0
VIA MAZZINI	Vigodarzere	16/12/2019				609	24	0
VIA NATISONE	Vigodarzere	16/12/2019				207	24	0
VIA OLIMPIADI	Vigodarzere	16/12/2019			300		26	0
VIA PETRARCA	Vigodarzere	16/12/2019				84	28	0
VIA PIAVE	Vigodarzere	16/12/2019				1328	27	0
VIA PO	Vigodarzere	16/12/2019				320	26	0
VIA RISORGIMENTO	Vigodarzere	16/12/2019				169	25	0
VIA RODARI	Vigodarzere	16/12/2019				238	26	0
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	Vigodarzere	16/12/2019				1069	25	0
VIA VILLABOZZA	Vigodarzere	16/12/2019			726	1843	24	0
VIA VILLABOZZA	Vigodarzere	16/12/2019			1104		Ped	0

Totale PVC ispezionato veicolare 0,00
 Totale bassa pressione: 9.331,00
 Totale alta/media pressione: 1.625,00
TOTALE COMPLESSIVO Veicolare: 10.956,00

OPERATORE (Orlando Michele)
 OPERATORE ESTERNO (Zaramella)



 HGS sas
 Via...
 Tel. 0...
 Part. IVA/M&S: N...

Totale PVC ispezionato: 0,00

Totale bassa pressione:	0,00
Totale alta/media pressione:	1.104,00
TOTALE COMPLESSIVO:	1.104,00
