

	Rapporto giornaliero: 1 Progressivo rapporto : 1 Numero allegati 0	n° Pagine
---	--	-----------

Azienda operante: Huberg S.a.s.  
 Azienda richiedente: DIM Group  
 Codice apparecchio utilizzato: VEICOLARE 18451 PEDONALE 19541  
 Zona di ricerca: Vigodarzere  
 Codice impianto di distribuzione: 34577201  
 Soglia minima di rilevamento: 0 PPM  
 Operatore esterno: Zaramella Stefano  
 Tipo di ricerca: Sistematica  
 Esecuzione ricerca: Diurna  
 Numero segnali rilevati: 0

## Tragitti associati al rapporto

Comune	Zona	Velocità massima	cod. dispersione	bassa-Media/alta Pressione	Diametro Materiale	Materiale tubazioni
						Valore dispersione
Vigodarzere	VIA CAVINO	26		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA CHIESA	24		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA CIMITERO	25		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA FERMI	23		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA PALLADIO	25		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA S. FRANCESCO	26		B.P.	PAD	0
Vigodarzere	VIA SPINETTI	24		B.P.-M.P	PAD	0
Vigodarzere	VIA XXV APRILE	24		B.P.	PAD	0

Inizio missione 11/11/2020

Fine missione 11/11/2020

Totale ispezionato veicolare B.P:MT	12.033,15
Totale ispezionato veicolare MP:MT	2,50
<b>Totale complessivo</b>	<b>12.035,65</b>


  
 OPERATORE (Orlando) Via Comandante G. P. ... 120 8037  
 Tel. 071 9940215 - Fax 071 9940215  
 Part. IVA 07663610765 - P. IVA 07663610765