

		Rapporto giornaliero: 1	n° Pagine
		Progressivo rapporto : 1	
		Numero allegati 1	


Azienda operante:	Huberg S.a.s.
Azienda richiedente:	DIM Group
Codice apparecchio utilizzato:	VEICOLARE 18451 PEDONALE 19541
Zona di ricerca:	Vigodarzere
Codice impianto di distribuzione:	34577201
Soglia minima di rilevamento:	0 PPM
Operatore esterno:	Zaramella Stefano
Tipo di ricerca:	Sistematica
Esecuzione ricerca:	Diurna
Numero segnali rilevati:	1

Tragitti associati al rapporto

Comune	Zona	Velocità massima	cod. dispersione	Media/alta Pressione	Bassa Pressione	Diametro Materiale	Materiale tubazioni Valore dispersione
Vigodarzere	VIA ALFIERI	26			202	PAD	0
Vigodarzere	VIA BARUCCHELLA	24		42	1904	PAD	0
Vigodarzere	VIA CIVIDALE	25			175	PAD	0
Vigodarzere	VIA FORNACE	23		557	882	PAD	0
Vigodarzere	VIA FOSCOLO	25			164	PAD	0
Vigodarzere	VIA LEOPARDI	26			137	PAD	0
Vigodarzere	VIA MAZZINI	24	1845121112201		609	PAD	5PPM
Vigodarzere	VIA NATISONE	25			207	PAD	0
Vigodarzere	VIA OLIMPIADI	26		300		PAD	0
Vigodarzere	VIA PETRARCA	24			84	PAD	0
Vigodarzere	VIA PIAVE	25			1328	PAD	0
Vigodarzere	VIA PO	26			320	PAD	0
Vigodarzere	VIA RISORGIMENTO	24			169	PAD	0
Vigodarzere	VIA RODARI	25			238	PAD	0
Vigodarzere	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	26			1069	PAD	0
Vigodarzere	VIA VILLABOZZA	24		726	1843	PAD	0
Vigodarzere	VIA VILLABOZZA	Ped		1104		PAD	0
Inizio missione 21/11/2022		Fine missione 21/11/2022					

Totale PVC ispezionato:	0,00
Totale bassa pressione:	9.331,00
Totale alta/media pressione:	1.625,00
Totale Veicolare:	10.956,00
Totale PVC ispezionato:	0,00
Totale bassa pressione:	0,00
Totale alta/media pressione:	1.104,00
Totale Pedonale:	1.104,00

OPERATORE (Orlando)



TOTALE COMPLESSIVO:	12.060,00
---------------------	-----------