

		Rapporto giornaliero: 1 Progressivo rapporto : 1 Numero allegati 0	n° Pagine
---	--	--	-----------

Azienda operante:	Huberg S.a.s.
Azienda richiedente:	DIM Group
Codice apparecchio utilizzato:	VEICOLARE 18451 PEDONALE 19541
Zona di ricerca:	Vigodarzere
Codice impianto di distribuzione:	34577201
Soglia minima di rilevamento:	0 PPM
Operatore esterno:	Zaramella Stefano
Tipo di ricerca:	Sistematica
Esecuzione ricerca:	Diurna
Numero segnali rilevati:	0

Tragitti associati al rapporto

Comune	Zona	Velocità massima	cod. dispersione	Medta/alta Pressione	Bassa Pressione	Diametro Materiale	Materiale tubazioni Valore dispersione
Vigodarzere	VIA CAVINO	26			3632,35	PAD	0
Vigodarzere	VIA CHIESA	24			348,2	PAD	0
Vigodarzere	VIA CIMITERO	25			1502	PAD	0
Vigodarzere	VIA FERMI	23			1123	PAD	0
Vigodarzere	VIA PALLADIO	25			1604	PAD	0
Vigodarzere	VIA S. FRANCESCO	26			741	PAD	0
Vigodarzere	VIA SPINETTI	24		2,5	2964,5	PAD	0
Vigodarzere	VIA XXV APRILE	25			118,1	PAD	0
Inizio missione 6/12/2023		Fine missione 06/12/2023					

Totale PVC ispezionato:	0,00
Totale bassa pressione:	12.033,15
Totale alta/media pressione:	2,50
Totale Veicolare:	12.035,65
Totale PVC ispezionato:	0,00
Totale bassa pressione:	0,00
Totale alta/media pressione:	0,00
Totale Pedonale:	0,00
TOTALE COMPLESSIVO:	12.035,65

OPERATORE (Orlando)

