


| | | | |
|---|--|--|-----------|
|  | | Rapporto giornaliero: 3 Progressivo rapporto : 3 Numero allegati 0 | n° Pagine |
|---|--|--|-----------|


Azienda operante: Huberg S.a.s.
 Azienda richiedente: DIM Group
 Codice apparecchio utilizzato: VEICOLARE 14357 PEDONALE 9667
 Zona di ricerca: Vigodarzere
 Codice impianto di distribuzione: 34577201
 Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
 Operatore esterno: Zaramella Stefano
 Tipo di ricerca: Sistematica
 Esecuzione ricerca: Diurna
 Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

| Comune | Zona | Velocità massima | cod. dispersione | bassa-Media/alta Pressione | Diametro Materiale | Materiale tubazioni Valore dispersione |
|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| Vigodarzere | PADRE LEOPOLDO | 26 | | B.P. | PAD | 0 |
| Vigodarzere | VIA GORIZIA | 24 | | B.P.-M.P | PAD | 0 |
| Vigodarzere | VIA ISONZO | 25 | | B.P. | PAD | 0 |
| Vigodarzere | VIA PERARELLO | 23 | | B.P. | PAD | 0 |
| Vigodarzere | VIA TERRAGLIONE | 25 | | B.P.-M.P | PAD | 0 |
| Vigodarzere | VIA TERRAGLIONE | 26 | | M.P. | ACCIAIO | 0 |
| Vigodarzere | VIA VOLTA | 24 | | B.P. | PAD | 0 |
| Inizio missione 13/12/18 | | Fine missione 13/12/18 | | | | |

Totale ispezionato veicolare B.P:MT 6.702,30
 Totale ispezionato veicolare MP:MT 3.309,80
Totale complessivo 10.012,10

OPERATORE (Orlando)_

 S.p.A. / Kg
 Via Copernico, 18 - 35012 MARGHERA
 Tel. 0471 981211 - Fax 0471 20 60 97
 Part. IVA/MwSt. N. 0279940215